

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde  
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

 Tel: +32 9 244 77 11  
 Tel: +32 2 674 57 11  
 Tel: +32 3 221 86 11  
 Tel: +32 81 432 611

[gent@vincotte.be](mailto:gent@vincotte.be)  
[brussels@vincotte.be](mailto:brussels@vincotte.be)  
[antwerpen@vincotte.be](mailto:antwerpen@vincotte.be)  
[gembloux@vincotte.be](mailto:gembloux@vincotte.be)
**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**
**Verantwoordelijke voor de werken :**
**Installatie:**
**Eigenaar of beheerder :**

Naam, voornaam : <b>Weymans</b>	Naam, voornaam : <b>Van Baelen</b>	
	Adres : <b>E. K. Kerstingstraat 18</b>	
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : <b>3530 Nieuw-Hoelbeke</b>	
BTW nr.: BE <b>0818.861.231</b>	Tel. :	

**Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)**

<input type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input checked="" type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> <b>Wooneenheid</b>
	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input checked="" type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> <b>Huishoudelijke werkeenheid</b>
<input checked="" type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> <b>Gemeenschappelijke delen</b>
<input type="radio"/> Art 276 : verzwaring	<input checked="" type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> <b>Werkeenheid</b>

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

Gegevens verdeler	EAN	<input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <b>29895799</b>	meterstand dag <b>295.17</b>	nacht : .....
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : <input checked="" type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	nr. : .....	
	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input checked="" type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : <input checked="" type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus <input type="radio"/> pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord : <b>7</b> X <b>5</b> mm <sup>2</sup> - Type : <b>VoB</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>bestaand</b>	
	Algemene differentieelstroominrichting : <b>30</b> A / <b>300</b> mA	Aantal borden : <b>2</b>	Aantal eindstroombanen : <b>3</b>
<input type="radio"/> zie bijlage(n)			

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

<input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Toestellen	<input checked="" type="radio"/> Materieel	<input checked="" type="radio"/> I-/doorsnede	<input type="radio"/> Schema's
<input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <b>353,0</b> Ω	<input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <b>3,2</b> MΩ	<input type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="radio"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input checked="" type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="radio"/> Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	<b>1501, 1502, 1021, 1201, 1203, 12M, 1301, 1302, 1610, 1606</b> <del>188, 1806, 1807, 1219, 1819, 1822, 1704</del>	
Opmerkingen	<b>Geen toestellen en verslechting magere enkel zichtbare en bereikbare delen magere</b>	
<input type="radio"/> Nihil	Visum DNB of aangestelde :	

**Besluit(en) :**
 De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet  **voldoet niet** aan het AREI.

**Agent bezoeker :**

 Naam : **Costelli B** Agent nr. **3739** Datum : **18.10.2018**

 Bijlage(n) :  Situatieschema(s) :  Eéndraadsschema(s) : 
**De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór**
**18.11.2018 na alle noties**  
 door hetzelfde erkend organisme (\*).

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.