



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 608.37175/001

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 322042

Resi code: 15

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Name, voornaam: Wuytman, Naam, voornaam: S. SURINX, Adres: Stegenweg 23, 3660 Opglabbeek

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270, Art 271, Art 276, Art 276bis, Art 86, Art 87, Art 88, Art 271 bis, Art 278, Art 279, Art 280, Art 281, Art 282, Art 283, Art 284, Art 285, Art 286, Art 287, Art 288, Art 289, Art 290, Art 291, Art 292, Art 293, Art 294, Art 295, Art 296, Art 297, Art 298, Art 299, Art 300

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdelers: EAN 591449206001503165, kWh meter nr. 48915948, meterstand dag 08806, nacht 71340
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: 230V, 3x230V, 3N400V, Type aardelektrode: open/baar
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 10A/300mA, Aantal borden: 2, Aantal eindstroombanen: 38

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, >/doorsnede, Schema's, Aardingsweerstand: 41.6 Ohm, Algemeen isolatieniveau: >100 M Ohm, Controle foutlus, Aardingscontinuïteit, Test diff.

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: 1503, 1504 schema's aanpassen (niet volledig) 1610, 1606 bord kabels, 1603 aarding < 30 ohm te buigen, 1813, 1803, 1822
Opmerkingen: Enkel zichtbare en bereikbare delen meten, installatie is nog niet volledig afgewerkt

Besluit(en):
De nieuwe installatie voldoet, De bestaande installatie voldoet niet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 23/10/2019 door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker:
Naam: Castell B, Agent nr. 3139, Datum 23/10/2019
Bijlage(n): Situatieschema(s), Eéndraadsschema(s)

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.