



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 3018.0968

CN 001455

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Brabant tel.: 02 674 57 11

Oost & West-Vlaanderen
Wallonië

Resi code: 6
tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Form fields for Name, Address, and Identification details.

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Form fields for Art 270, 271, 276, 276bis, 86, 87, 88, 271 bis, 278, Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheden, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheden.

Algemene gegevens elektrische installatie :

Form fields for Gegevens verdeler, Gegevens installatie, and Beschrijving installatie.

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Form fields for safety and testing checks like Rechtstreekse aanraking, Aardingsweerstand, etc.

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Table for recording Inbreuken (New/Existing installation) and Opmerkingen (Remarks).

Besluit(en) :

Form fields for the final decision regarding the installation.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 19/08/2014 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Form fields for Agent Name, Agent nr., Date, and Signature.

Legal disclaimer text regarding the scope of the inspection and liability.



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
 Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**
 Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen
 Tel.: +32(0)3 221.86.11 - Fax: +32(0)3 221.86.12 - E-Mail: antwerpen-limburg@vincotte.be
 Contactpersoon: PATRICK BOSMANS, Electriciteit

• Onze gegevens
 Verslag nr.: 6AE/17/P021441640/00/NL/000

Contractref.: /100248652/-/3230

• Uw gegevens
 Ref: J.Van Lommel/

• Interventiegegevens
 Plaats: STUDENTENHOME VILLERS - Oude Luikerbaan, 27 - 3500 Hasselt
 Datum: 18/02/2011
 Uitgevoerd door: BONTEN DIRK

TRIMALCHIO BVBA
 Grote Baan, 71
 3511 Kuringen(Hasselt)
 België

VERSLAG VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE: Studentenhome

NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek. Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines. De controle op basis van de minimumvoorschriften voor de elektrische uitrustingen van de machines is niet opgenomen in dit verslag
NOOT 2: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen, onderworpen aan het ARAB.
Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI)

INDELING VAN HET VERSLAG

- ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- METINGEN / PROEVEN
- INBREUKEN
- OPMERKINGEN
- TABELLEN

BESLUIT

- De betrokken installatie voldoet niet aan de hierboven vermelde voorschriften. Opdat deze installatie zou voldoen aan de hierboven vermelde voorschriften, dienen de in dit verslag geformuleerde inbreuken verholpen te worden.

Datum van afdruk: 21/04/2011
 Aantal blz.: 3
 Bijlage(n): /
 Distributie: or. 1
 cc. /

Ing. J. WINDEY
 Directeur Generaal



I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

1. Algemeen

Referentieartikel(s)

art. 87 AREI - Elektrische installatie zonder een elektrische dienst (geen personeel BA4-BA5 aanwezig) : zie art. 86 van het AREI

Aardingsschema's: Plaats(en)/transfo / bron
Schema TT

Bedrijfsspanning(en): Plaats(en)
Bedrijfsspanning : 3N400/230V Algemeen

2. Uitwendige invloedsfactoren

Volgens de ons verstrekte informatie zijn de hierna vermelde bijzondere invloedsfactoren aanwezig

Uitwendige invloedsfactoren	Code	Plaats(en)
Temperatuur	AA4: Gematigd	
Aanwezigheid van water	AD1: Te verwaarlozen	
Vreemde vaste lichamen	AE1: Grote afmetingen	
Corrosieve of vervuilende stoffen	AF1: Verwaarloosbaar	
Mechanische belastingen	AG1: Huishoudelijk	
Trillingen	AH1: Zwak	
Flora	AK1: Verwaarloosbaar	
Fauna	AL1: Verwaarloosbaar	
Bekwaamheid van personen	BA1: Gewone	
Toestand van het menselijk lichaam	BB2: Natte huid	Douches
Contact met de aardpotentiaal	BC1: Geen	
Mogelijkheid tot ontruiming	BD1: Normaal	
Behandelde of opgeslagen goederen	BE1: Verwaarloosbaar	
Bouwmaterialen	CA1: Niet brandbaar materiaal	
Structuur van het gebouw	CB1: Verwaarloosbare risico's	

3. Omschrijving

Copy van plannen en schema's als bijlage
Copy van plannen en schema's ter plaatse

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem

Verschillende aardingspennen

Meting losgekoppeld 107Ω

2. Isolatiemetingen

Nihil



3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

4. Diverse

Nihil

III. INBREUKEN

- F1 Aardingsweerstand te verbeteren
- F2 hoofdaardgeleider uit te voeren in \varnothing 16 mm².
- F3 Kringen nog benoemen in bord volgens schema.
- F4 Nul-geleider in blauwe kleur uit te voeren (zie bord II)

IV. OPMERKINGEN

Nihil

V. TABELLEN

Nihil