



Beter Zeker.

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr: 82/180606/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Meewerweg 1/1-1 Kout haken
EIGENAAR: Portanova
Adres:
OPDRACHTGEVER: Elektra Stinkens
Adres: Schoolsh 41 Bree
INSTALLATEUR: Joden
Adres:
BTW of IK:

- BTW Antwerpen Tel. 03 216 78 90
BTW Brabant-Wallon Tel. 081 65 4 59
BTW Brussel Tel. 02 23 81 82
BTW Hainaut Tel. 064 33 64 55
BTW Liège Tel. 04 253 19 72
BTW Limburg Tel. 011 42 18 34
BTW Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27
BTW Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45
BTW Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45
BTW West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05

EAN:
Teller nr.
Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 6/6/2018 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 412 2012) (F.P. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vooelopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering na 110.81 - Elektrische installatie na 110.81 - AREI art.86

Aansluiting: Spanning: 230 V Bescherming van de aansluiting: max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm2 Alg. schakelaar: type diff 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - boren - penen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: opalg 130 Ohm; RI tot >= 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

Geen

NOTA: badmeubel, verlichting, keukeneiland, doorkeders en mogelijke pluggen

GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

BESLUIT

- 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 6/6/2018 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, 82 Jannen Ra/
(nr., naam, handtekening)



voor de Directeur,

* V E R S L A G - R A P P O R T *



Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel



Beter Zeker.

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr. 88/180606/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Meeuweweg 3 bus 3/1-2 Houthalen

EIGENAAR: Portanova

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Electro Stinkens

Adres: Schoolstr 41 Bree

INSTALLATEUR: Jodem

Adres: _____

BTW of IK: _____

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90
BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59
BTV Brussel Tel. 02 20 81 82
BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55
BTV Liège Tel. 04 253 19 72
BTV Limburg Tel. 011 42 18 34
BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27
BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45
BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45
BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 6/6/2018 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (APAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering na 110.81 - Elektrische installatie na 110.81 - AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A/300 mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - penne - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: opialp Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

NOTA: badmeubel + verlichting is nog te plaatsen

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, de aangestelde van de stroomverdelers, naam, handtekening

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 6/6/2043 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Plichten van de eigenaars, beheerders of huurders: zie keerzijde.

De agent-onderzoeker: 82 Jansen Raf (nr., naam, handtekening)



voor de Directeur,

* V E R S L A G - R A P P O R T *

