

Register nr: Zegel nr:

ADRES INSTALLATIE: Beenhovense wijk
Westhelen

EIGENAAR: (Naam-Voornaam) JMIAA AHEDJAOU
Adres: Ahoruwastr 45
Westhelen

OPDRACHTGEVER:
Adres:

INSTALLATEUR:
Adres:

BTW of IK:

DNB: Influx Teller nr: 58 895 118 Index: EAN Code:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS VERDEEL NET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A0552 - Isolatiemeter SGS nr: A0552 - Continuïteitsmeter SGS nr: A0552
Netsysteem: TT-TN-IT Technische procedure (AREI art. 86) TEC EE 102
Datum van het onderzoek: 29/09/08 (AREI art. 87/86) TEC EE 211 - 212
Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art. 270) (Voorschr. strooml.)
Periodiek controlebezoek (AREI art. 271 en 271 bis - ARAB art. 262) (Voorschr. strooml.)
Bestaande installaties: Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art. 276) (Voorschr. strooml.) (belangrijke informatie op keerzijde)

Aard van de installatie: Bestaande - Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Werf:

Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere...), huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid,

Bouwjaar: fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 BA4/BA5: Ja/Neen

Aansluiting: Spanning: 230 V ACDC; Bescherming van de aansluiting: Bestaande A - Voorzien: A

Voedingskabel hoofdbord: x mm², type: XUB; Algemene schakelaar split A, type: noeste

Type van de aardelektrode: los - baten - horizontale geleider

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 11; R_a = 460 Ω; R_{i tot} = 20 M Ω

BESCHRIJVING: Zie schema in bijlage + zie opwerk.

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker
<i>(Handwritten diagonal line)</i>		

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
Kring	beveiliging	Leiding / Verbruiker
<i>(Handwritten diagonal line)</i>		

- De geïnstalleerde ADSI stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: Goed - Inbreuk - Opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: Goed - Inbreuk - Opmerking
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douche kamer: Ja - Neen
- Plaatsing van ZLVS verlichting: Ja - Neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: Ja - Neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: Goed - Inbreuk - Opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal: Goed - Inbreuk - Opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: Goed - Inbreuk - Opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): Goed - Inbreuk - Opmerking
- Vast of vastopgesteld materieel: Goed - Inbreuk - Opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: Goed - Inbreuk - Opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN:

• Aandachtspunt weerspanning op belasting
max 30V

• Situatieschema op de horizon

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER: zie keerzijde.

BESLUIT: Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijnen onder voorbehoud van (zie keerzijde 1). De ADSI is - was verzegeld. De schema's, eendradig en inplanting zijn nagezien en door de twee drie betrokken personen ondertekend.
De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI is - was verzegeld (zie keerzijde 2).
Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor na herinstallatie

INSPECTEUR: [Handwritten Signature] Nr. + naam + handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGDHEID: [Handwritten Signature] Inspecteur gezien op vermelde datum

VISUM VAN DE VERDELER:

DATUM:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Bureau Nivelles onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit **Blad nr 111712**

BLEE10.10N-05/02/07