

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 1107070372

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Weg naar Swartberg 131/2-3
Houtkelen

EIGENAAR : Bidenge - Resident

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Mr N Leuners

Adres : Longstraat 6 Herode 3550

INSTALLATEUR : EPSE

Adres : Vorenstraat 102 Houtkelen

BTW of IK : Houtkelen

Datum van het onderzoek : 3/03/2008 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom: Type der lokalen : Appartement

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting _____ A

Voedingskabel hoofdbord : _____ X _____ mm² Alg. schakelaar : type 3-pool 40A/120mA

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 11 ; RA : 15 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING : _____

zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op <u>14/3/08</u>
de aangestelde van de stroomorddie
naam : <u>Dobbe</u>
handtekening : <u>528075</u>

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 3/03/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening

M. Reyckens

De directeur,