



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Technisch Bureau Verbugghen vzw. www.btvcontrol.be

- BTv Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTv Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTv Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTv Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTv Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTv Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTv Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTv Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btvoostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTv Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTv West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRES INSTALLATIE: Lutselusplein 4, 3890 Diepenbeek

EIGENAAR: Hocbers
 Adres: Monerikstraat 55, 3500 Hasselt

OPDRACHTGEVER: Fraussens Guy
 Adres: St-Tandinsteenweg 36, 3540 Herk-de-Stad

INSTALLATEUR: Idem
 Adres: _____

BTW of IK: BE

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 20/11/16 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~eerste controle~~ controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 412.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~ - ~~Verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: Appartement 3^e verdiep

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting Aut 40 A 2P

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 6 mm² Alg. schakelaar: type Diff 40A 1300 mA [S]

Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - baren - peninen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1+2+6; Aantal eindstroombanen: 2+6+; RA: 5 Ohm; RI tot >10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Renovatie appartement
Zie bijhorende schema's.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdelers
naam: _____
handtekening: _____

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de funderings- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/12/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, Nelven P.
(nr., naam, handtekening)



voor de Directeur,

BTv - Technisch Bureau Verbugghen vzw. - 1000 Brussel - België