

	AUTONOME SECURITY CONTROLE Erkend keuringsorganisme	 520-INSP
---	--	---

KEURINGSVERSLAG**Controlebezoek van een oude huishoudelijke laagspanningsinstallatie - Overdracht eigendom**

Reglementering : zie § 6 : "Voorschriften"	Werkinstructie E006	A''S''C. Procedure 23
---	----------------------------	------------------------------

Datum onderzoek :	09-06-2017	ID-nr :	TP2017-0629
Adres installatie	Weg Naar Zwartberg 151 , B - 3530 Houthalen		
Eigenaar / DNG	Selis		
Installateur	JRC-Consulting , Rietstraat 7 , B - 3300 Kuntich	BTW nr	BE0871.653.282
Meettoestel	Metrel 3102	IDMT nr	0
DNB	Infrac	EAN code	
Teller Nr		Index dag	
Teller Nr		Index nacht	0

1.- KENMERKEN				
Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
400/230V	6.8	10	pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting	Voedingskabel : type en \emptyset	Borden	Eindstroombanen
20A	40A 300mA	4 x 10mm ²	1	17

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE		
Begin der werken	Funderingen voor 01-10-1981	Installatie voor en na 01-10-1981
Installatie	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie.	
Type van de lokalen	Woning	
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.	

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN
GEEN EENDRAAD- EN SITUATIESCHEMA'S AANWEZIG STOPCONTACTEN MET AARDINGSPIN MOETEN OP DE AARDING WORDEN AANGESLOTEN ONTBREKENDE AFDEKPLAATJES TERUG PLAATSEN

4.- NOTA's (vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, bijgevolg zijn ze van geen invloed op de besluitvorming.)

5.- BESLUIT
De elektrische installatie VOLDOET NIET aan de voorschriften van het A.R.E.I.. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd (uiterlijk binnen de 18 maanden na ondertekening van de akte). De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

De inspecteur
Tim Peeters - TP

Vr. De directeur

Autonome Security Controle VZW	IBAN : BE32 7512 0493 7802	BTW nr : BE0826 131 776
Maatschappelijke zetel	Ketelstraat 111, B - 3454 Rummen	Tf. : 0472/663700 Fax : 011/582961
Secretariaat	Singellaan 16 A, B - 3545 Halen	Tf. : 0483/429830
A''S''C. - Documentnummer	E006/11	Rev. : 05
		20-02-2017