



VINÇOTTE vzw  
 Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verlag nr. : 30680984

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be  
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be  
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be  
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be



N 321918  
 Resi code : 10

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :

Naam,voornaam : ..... Naam, voornaam : LE DARCQ  
 Ident. Kaart nr. : ..... Adres : WEG HAAR VANDERBORG 65 IDEM  
 BTW nr.: BE ..... Post nr. + Stad : 353 - HEILICHETERM  
 Tel. : ..... / ..... / .....

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input checked="" type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> Wooneenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk	<input type="radio"/> ..... <input type="radio"/> controle	<input type="radio"/> Art 87	<input checked="" type="radio"/> Art 278	<input checked="" type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input checked="" type="radio"/> Art 276	<input checked="" type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> ..... <input type="radio"/> controle	<input type="radio"/> ..... <input type="radio"/> verkoop van een wooneenheid	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art ..... <input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> verzwaring	<input type="radio"/> Art 276bis	<input type="radio"/> verkoop van een wooneenheid	<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> Werkeenheden / BRASSERIE

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler : EAN 591448206002455239  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
 kWh meter nr.: 55616870 meterstand dag: 466.376 nacht: 292.276  kWh excl. nacht meter :  
 Bescherming aansluiting (A) :  020  025  032  040  050  063  080  100  ..... nr. : ..... meterstand : .....

Gegevens installatie : Ontworpen voor U<sub>N</sub> :  230 V  3x230 V  3N400 V  ..... Type aardelektrode :  
 Maximale nominale stroom (A) :  020  025  032  040  050  063  080  100  .....  aardingslus  pen / baar  
 Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 16 mm<sup>2</sup> - Type : V03  .....

Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 37  
 zie bijlage(n) SCHAKEL'S VERDREIBBORD BRUGPLAATS + VERDREIBBORD AANWEGEN

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  I-/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand : 28.7 Ω  Algemeen isolatieniveau : 2.05 MΩ  Controle foullus  Aardingscontinuïteit  Test diff.  
 Differentieelstroominrichting :  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	/
Inbreuken Bestaande installatie	/
Opmerkingen	<u>GEBOD AAN GESLOTEN TOESTELLEN HEBBEN OUVINGEN LEREN WERKING HOOGVERLICHTING 04 OP DAG VAN CONTROLE</u>

Visum DNB of aangestelde : .....

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 12/11/2024 door hetzelfde erkend organisme (\*).

Agent bezoeker : Smeets P. Agent nr. 3019 Datum : 12/11/2024  
 Bijlage(n) :  Situatieschema('s) : .....  Eéndraadsschema('s) : .....  .....

Voor de directeur generaal : Handtekening Smeets

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.